

[法第15条の2の3、法第15条の2の3 2]

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型] (平成 29年 1 月度)
 対象期間: H29.1.1 ~ H29.1.31

作成日: 平成29年2月20日

水質検査の実施状況と措置(放流水)

採取場所	最終放流槽
採取日	H29.1.18
検査結果が得られた日	H29.1.27
1 PH	7.2
2 BOD mg/L	2.3
3 COD mg/L	13
4 浮遊物質 mg/L	<1
5 大腸菌群 個/cm ²	<30
6 窒素含有量 mg/L	1.4
7 燐含有量 mg/L	-
8 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量) mg/L	-
9 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) mg/L	-
10 フッ素及びその化合物 mg/L	-
11 カドミウム及びその化合物 mg/L	-
12 シアン化合物 mg/L	-
13 有機磷化合物 mg/L	-
14 鉛及びその化合物 mg/L	-
15 六価クロム化合物 mg/L	-
16 砒素及びその化合物 mg/L	-
17 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L	-
18 フェノール類 mg/L	-
19 銅含有量 mg/L	-
20 亜鉛含有量 mg/L	-
21 溶解性鉄含有量 mg/L	-
22 溶解性マンガン含有量 mg/L	-
23 クロム含有量 mg/L	-
24 ホウ素及びその化合物 mg/L	-
25 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/L	-
26 アルキル水銀化合物 mg/L	-
27 ポリ塩化ビフェニル mg/L	-
28 トリクロロエチレン mg/L	-
29 テトラクロロエチレン mg/L	-
30 ジクロロメタン mg/L	-
31 四塩化炭素 mg/L	-
32 1,2-ジクロロエタン mg/L	-
33 1,1-ジクロロエチレン mg/L	-
34 シス1,2-ジクロロエチレン mg/L	-
35 1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-
36 1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-
37 1,3-ジクロロプロペン mg/L	-
38 チウラム mg/L	-
39 シマジン mg/L	-
40 チオベンカルブ mg/L	-
41 ベンゼン mg/L	-
42 セレン及びその化合物 mg/L	-
43 1,4-ジオキサン mg/L	-
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日

水質検査の実施状況と措置(地下水)

採取場所	観測井戸S-1	観測井戸S-5
採取日	H28.10.12	H28.10.12
検査結果が得られた日	H28.10.21	H28.10.21
1 フッ素 mg/L	0.8	2.5
2 カドミウム mg/L	<0.0003	<0.0003
3 全シアン mg/L	ND	ND
4 鉛 mg/L	<0.005	<0.005
5 六価クロム mg/L	<0.01	<0.01
6 砒素 mg/L	0.09	0.03
7 総水銀 mg/L	<0.0005	<0.0005
8 アルキル水銀 mg/L	ND	ND
9 ポリ塩化ビフェニール mg/L	ND	ND
10 セレン mg/L	<0.002	<0.002
11 ホウ素 mg/L	2.1	1.8
12 チウラム mg/L	-	-
13 シマジン mg/L	-	-
14 チオベンカルブ mg/L	-	-
15 ジクロロメタン mg/L	-	-
16 四塩化炭素 mg/L	-	-
17 1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-
18 1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-
19 1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-
20 1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-
21 1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-
22 トリクロロエチレン mg/L	-	-
23 テトラクロロエチレン mg/L	-	-
24 1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-
25 ベンゼン mg/L	-	-
26 1,4-ジオキサン mg/L	-	-
27 塩化ビニルモノマー mg/L	-	-
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日

水質検査の実施状況と措置(ダイオキシン類)

	地下水	放流水
採取場所	S-1	S-5
採取日	H28.10.26	H28.10.26
検査結果が得られた日	H28.11.24	H28.11.24
検査結果 pg-TEQ/l	0.28	0.075
検査結果	0.00015	0.00015
異常の有無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日

施設の点検

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	H29.1.31	H29.1.31	H29.1.31	H29.1.31
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

※凍結損壊のおそれのある部分はありません。
 ※埋立終了の為。残容量なし(埋立終了の為、埋立処分実績なし)