

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](平成 30年 7月度)

対象期間:平成 30年 7月 1日 ~ 平成 30年 7月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2ハイ、規12条の7の5七イ]

種 類	数量(単位)
燃え殻	2,201.07 (トン/月)
汚 泥	4,122.83 (トン/月)
廃プラスチック類	43.60 (トン/月)
金属くず	(トン/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	200.08 (トン/月)
鉱さい	532.56 (トン/月)
がれき類	1,346.53 (トン/月)
ばいじん	947.77 (トン/月)
13号廃棄物	228.52 (トン/月)
混合廃棄物	620.72 (トン/月)
その他(混合廃棄物)	(m3/月)
その他(燃え殻)	1.00 (m3/月)
その他(汚泥)	(m3/月)
その他(ガラス陶磁器屑)	11.00 (m3/月)
その他(廃プラスチック類)	2.00 (m3/月)
その他(煤塵)	(m3/月)
その他(がれき類)	(m3/月)
特定有害廃石綿等	54.00 (m3/月)
廃プラスチック類(石綿含有)	5.00 (m3/月)
ガラス陶磁器屑(石綿含有)	72.00 (m3/月)
がれき類(石綿含有)	70.00 (m3/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規12条の7の2ハニ及びホ、規12条の7の5七ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	平成30年3月6日	平成30年3月6日	平成30年3月6日
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
検査結果が得られた日	平成30年4月3日	平成30年4月3日	平成30年4月3日
検査項目	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン
検査結果	0.12 (pg-TEQ/ℓ)	0.26 (pg-TEQ/ℓ)	0.0087 (pg-TEQ/ℓ)
異状の有無	有・ 無	有・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規12条の7の2ハニ及びホ、規12条の7の5七ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
採取日	7月4日	7月4日	7月4日
検査結果が得られた日	7月14日	7月14日	7月14日
電気伝導率	7.56 (25℃ mS/m)	16.00 (25℃ mS/m)	
塩化物イオン濃度	8.3 (mg/ℓ)	1.80 (mg/ℓ)	
水素イオン濃度			7.7 (20.8℃)
生物化学的酸素要求量			1.2 (mg/ℓ)
化学的酸素要求量			12 (mg/ℓ)
浮遊物質			<1 (mg/ℓ)
窒素含有量			2.8 (mg/ℓ)
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容			

施設の点検[規12条の7の2ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5七ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	平成30年7月31日	平成30年7月31日	平成30年7月31日	平成30年7月31日
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

※「防凍のための措置」:当該処分場の導水管等は、凍結損壊のおそれのある部分はありません。

残余容量

測定年月日	平成30年 3月31日
測定結果	297,549m3