

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](平成 31年 1月度)

対象期間:平成 31年 1月 1日 ~ 平成 31年 1月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2ハイ、規12条の7の5七イ]

種 類	数 量(単位)
燃え殻	1,849.96 (トン/月)
汚 泥	4,543.90 (トン/月)
廃プラスチック類	34.74 (トン/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	123.86 (トン/月)
鉱さい	695.08 (トン/月)
がれき類	547.97 (トン/月)
ばいじん	727.19 (トン/月)
13号廃棄物	186.18 (トン/月)
混合廃棄物	1,095.89 (トン/月)
その他(混合廃棄物)	44.00 (m3/月)
その他(燃え殻)	(m3/月)
その他(汚泥)	8.00 (m3/月)
その他(ガラス陶磁器屑)	31.00 (m3/月)
その他(廃プラスチック類)	(m3/月)
その他(煤塵)	(m3/月)
その他(がれき類)	13.00 (m3/月)
特定有害廃石綿等	424.00 (m3/月)
廃プラスチック類(石綿含有)	9.00 (m3/月)
ガラス陶磁器屑(石綿含有)	32.00 (m3/月)
がれき類(石綿含有)	59.00 (m3/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規12条の7の2ハニ及びホ、規12条の7の5七ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	平成30年9月19日	平成30年9月19日	平成30年9月19日
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
検査結果が得られた日	平成30年10月19日	平成30年10月19日	平成30年10月19日
検査項目	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン
検査結果	0.13 (pg-TEQ/L)	0.10 (pg-TEQ/L)	0.0088 (pg-TEQ/L)
異状の有無	有 - (無)	有 - (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規12条の7の2ハニ及びホ、規12条の7の5七ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
採取日	1月15日	1月15日	1月15日
検査結果が得られた日	1月24日	1月24日	1月24日
電気伝導率	7.28 (25°C mS/m)	15.90 (25°C mS/m)	
塩化物イオン濃度	6.4 (mg/L)	1.80 (mg/L)	
水素イオン濃度			7.9 (20.8°C)
生物化学的酸素要求量			2.3 (mg/L)
化学的酸素要求量			12 (mg/L)
浮遊物質			<1 (mg/L)
窒素含有量			2.4 (mg/L)
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容			

施設の点検[規12条の7の2ハロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5七ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	平成31年1月31日	平成31年1月31日	平成31年1月31日	平成31年1月31日
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※「防凍のための措置」：当該処分場の導水管等は、凍結損壊のおそれのある部分はありません。

残余容量

測定年月日	平成30年 3月31日
測定結果	297,549m3