

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和 4年 4月度)

対象期間: 令和 4年 4月 1日 ~ 令和 4年 4月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2ハ イ、規12条の7の5七 イ]

種 類	数量(単位)	
燃え殻	1,112.06	(トン/月)
汚 泥	1,905.36	(トン/月)
廃プラスチック類		(トン/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	138.90	(トン/月)
鋳さい	229.33	(トン/月)
がれき類	61.98	(トン/月)
ばいじん	543.85	(トン/月)
13号廃棄物	146.00	(トン/月)
混合廃棄物	200.99	(トン/月)
動植物性残さ	5.69	(トン/月)
その他(混合廃棄物)		(m3/月)
その他(汚泥)	4.00	(m3/月)
その他(ガラス陶磁器屑)	27.00	(m3/月)
その他(廃プラスチック類)	4.00	(m3/月)
その他(煤塵)		(m3/月)
その他(瓦礫類)		(m3/月)
特定有害廃石綿等	235.00	(m3/月)
廃プラスチック類(石綿含有)	2.00	(m3/月)
ガラス陶磁器屑(石綿含有)	43.00	(m3/月)
がれき類(石綿含有)	205.00	(m3/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条の7の5七 ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	令和4年3月1日	令和4年3月1日	令和4年3月1日
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
検査結果が得られた日	令和4年3月25日	令和4年3月25日	令和4年3月25日
検査項目	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン
検査結果	0.088	0.081	0 (pg-TEQ/l)
異状の有無	有・ 無	有・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条の7の5七 ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
採取日	4月22日	4月22日	4月8日
検査結果が得られた日	5月9日	5月9日	4月22日
電気伝導率	10 (25℃ mS/m)	15.70 (25℃ mS/m)	
塩化物イオン濃度	12 (mg/l)	1.70 (mg/l)	
水素イオン濃度			7.6 (20.8℃)
生物化学的酸素要求量			0.8 (mg/l)
化学的酸素要求量			12 (mg/l)
浮遊物質			<1 (mg/l)
窒素含有量			10 (mg/l)
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容			

施設の点検[規12条の7の2ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	令和4年4月28日	令和4年4月28日	令和4年4月28日	令和4年4月28日
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

※「防凍のための措置」: 当該処分場の導水管等は、凍結損壊のおそれのある部分はありません。

残余容量

測定年月日	令和4年 3月31日
測定結果	24,637m3