

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和 4年 11月度)

対象期間:令和 4年 11月 1日 ~ 令和 4年 11月 30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2ハ イ、規12条の7の5セ イ]

種 類	数量(単位)
燃え殻	752.71 (トン/月)
汚 泥	1,361.88 (トン/月)
動植物性残さ	5.48 (トン/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	195.92 (トン/月)
鋳さい	373.22 (トン/月)
がれき類	(トン/月)
ばいじん	640.36 (トン/月)
13号廃棄物	158.03 (トン/月)
混合廃棄物	223.05 (トン/月)
金属くず	0.76 (トン/月)
がれき類(石綿含有)	(トン/月)
その他(燃え殻)	(m3/月)
その他(汚泥)	4.00 (m3/月)
その他(ガラス陶磁器屑)	14.00 (m3/月)
その他(廃プラスチック類)	6.00 (m3/月)
その他(鋳さい)	(m3/月)
その他(がれき類)	2.00 (m3/月)
特定有害廃石綿等	11.00 (m3/月)
廃プラスチック類(石綿含有)	20.00 (m3/月)
ガラス陶磁器屑(石綿含有)	122.00 (m3/月)
がれき類(石綿含有)	108.00 (m3/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条の7の5セ ニ及びビ]

	地下水等		放流水
採取日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
検査結果が得られた日	令和4年9月28日	令和4年9月28日	令和4年9月28日
検査項目	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン
検査結果	0.086 (pg-TEQ/ℓ)	0.098 (pg-TEQ/ℓ)	0 (pg-TEQ/ℓ)
異状の有無	有・ 無	有・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条の7の5セ ニ及びビ]

	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
採取日	11月1日	11月1日	11月24日
検査結果が得られた日	11月16日	11月16日	12月13日
電気伝導率	8.09 (25℃ mS/m)	16.4 (25℃ mS/m)	
塩化物イオン濃度	9.7 (mg/ℓ)	1.8 (mg/ℓ)	
水素イオン濃度			8.0 (20.0℃)
生物化学的酸素要求量			0.8 (mg/ℓ)
化学的酸素要求量			6.0 (mg/ℓ)
浮遊物質			1 (mg/ℓ)
窒素含有量			18 (mg/ℓ)
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容			

施設の点検[規12条の7の2ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	令和4年11月30日	令和4年11月30日	令和4年11月30日	令和4年11月30日
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

※「防凍のための措置」: 当該処分場の導水管等は、凍結損壊のおそれのある部分はありません。

残余容量

測定年月日	令和4年 3月31日
測定結果	24,637m3