

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和 5年 3月度)

対象期間:令和 5年 3月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2ハ イ、規12条の7の5セ イ]

種 類	数量(単位)
燃え殻	(トン/月)
汚 泥	(トン/月)
金属くず	(トン/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(トン/月)
鉱さい	(トン/月)
がれき類	(トン/月)
ばいじん	(トン/月)
13号廃棄物	(トン/月)
混合廃棄物	(トン/月)
その他(燃え殻)	(m3/月)
その他(汚泥)	(m3/月)
その他(ガラス陶磁器屑)	(m3/月)
その他(廃プラスチック類)	(m3/月)
その他(鉱さい)	(m3/月)
その他(混合廃棄物)	(m3/月)
その他(がれき類)	(m3/月)
特定有害廃石綿等	(m3/月)
廃プラスチック類(石綿含有)	(m3/月)
ガラス陶磁器屑(石綿含有)	(m3/月)
がれき類(石綿含有)	(m3/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ 規12条の7の5セ ニ及びビ]

	地下水等		放流水
採取日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
検査結果が得られた日	令和4年9月28日	令和4年9月28日	令和4年9月28日
検査項目	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン
検査結果	0.086 (pg-TEQ/L)	0.098 (pg-TEQ/L)	0 (pg-TEQ/L)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条7の5セ ニ及びビ]

	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
採取日	3月7日	3月7日	3月7日
検査結果が得られた日	3月16日	3月16日	3月22日
電気伝導率	7.76 (25℃ mS/m)	15.9 (25℃ mS/m)	
塩化物イオン濃度	8.9 (mg/L)	1.8 (mg/L)	
水素イオン濃度			7.9 (20.2℃)
生物化学的酸素要求量			0.9 (mg/L)
化学的酸素要求量			7.3 (mg/L)
浮遊物質			<1 (mg/L)
窒素含有量			19 (mg/L)
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容			

施設の点検[規12条の7の2ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5セ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※「防凍のための措置」: 当該処分場の導水管等は、凍結損壊のおそれのある部分はありません。

残余容量

測定年月日	令和5年 2月28日
測定結果	0 m3