

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和 5年 5月度)

対象期間:令和 5年 5月 1日 ~ 令和 5年 5月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の2ハ イ、規12条の7の5七 イ]

種 類	数量(単位)
燃え殻	(トン/月)
汚 泥	(トン/月)
金属くず	(トン/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(トン/月)
鉱さい	(トン/月)
がれき類	(トン/月)
ばいじん	(トン/月)
13号廃棄物	(トン/月)
混合廃棄物	(トン/月)
その他(燃え殻)	(m3/月)
その他(汚泥)	(m3/月)
その他(ガラス陶磁器屑)	(m3/月)
その他(廃プラスチック類)	(m3/月)
その他(鉱さい)	(m3/月)
その他(混合廃棄物)	(m3/月)
その他(がれき類)	(m3/月)
特定有害廃石綿等	(m3/月)
廃プラスチック類(石綿含有)	(m3/月)
ガラス陶磁器屑(石綿含有)	(m3/月)
がれき類(石綿含有)	(m3/月)

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条の7の5七 ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	令和5年5月9日	令和5年5月9日	令和5年5月9日
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
検査結果が得られた日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日
検査項目	ダイオキシン	ダイオキシン	ダイオキシン
検査結果	0.076 (pg-TEQ/L)	0.089 (pg-TEQ/L)	0.000066 (pg-TEQ/L)
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査の実施状況と措置(月1回)[規12条の7の2ハ ニ及びホ、規12条の7の5七 ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸 No.1	観測井戸 No.2	観測地点参照
採取日	5月9日	5月9日	5月9日
検査結果が得られた日	5月23日	5月23日	5月26日
電気伝導率	10.6 (25°C mS/m)	15.8 (25°C mS/m)	
塩化物イオン濃度	11 (mg/L)	2.0 (mg/L)	
水素イオン濃度			7.6 (19.5°C)
生物化学的酸素要求量			1.8 (mg/L)
化学的酸素要求量			14 (mg/L)
浮遊物質			1 (mg/L)
窒素含有量			3.2 (mg/L)
異状の有無	無	無	
必要な措置を講じた日付とその内容			

施設の点検[規12条の7の2ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
点検日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※「防凍のための措置」:当該処分場の導水管等は、凍結損壊のおそれのある部分はありません。

残余容量

測定年月日	令和5年 2月28日
測定結果	0 m3